



平成 27 年 11 月 27 日

各位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 土田 伸治  
(コード：5269 東証第1部)  
問い合わせ先 取締役執行役員経営管理部長 今井 昭一  
(TEL 03-3452-1025)

## 施工報告書のデータ流用問題に対するお詫びと今後の対応につきまして

当社は、基礎杭のデータ流用に関しまして、施主様、元請様の依頼により調査を続けてまいりましたが、これまで36件の点検済件数の内1件のデータ流用が判明し、本日、一般財団法人コンクリートパイル建設技術協会に報告いたしました。

今回、このような事態が明らかになり、関係者の皆様方には大変なご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。

流用の理由につきましては、現場代理人が電流計の紙詰まり、電源入れ忘れによりデータを残せなかったため行ったものであります。

データ流用のありました杭の安全性につきましては、すべて支持層まで到達しており、安全性に問題はないことを確認しております。

今後につきましては、下記の通り工事データの調査を進めますと共に、直ちに再発防止策を実施いたします。

### 1. 工事データの調査につきまして

直近5年間の既成コンクリート杭埋め込み工法による施工案件全件についてデータ流用の有無を調査いたします。

### 2. 再発防止策の実施につきまして

当社の施工する全現場におけるすべての杭について、支持層掘削時の電流計データの写真を撮り、施工報告書に添付致します。また、電流計の故障など予期せぬ事態が発生した場合は、工事を中止し、元請様に報告、協議し対策の指示を仰ぎます。

今後の業績見通しに対する影響につきましては、現時点では不明であります。業績予想の修正が必要になった場合には、速やかに開示いたします。

以上