



JASDAQ

2019年12月2日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイエスエス
代 表 者 名 代表取締役社長 藤木 孝夫
(コード番号:6074)
問 い 合 せ 先 常務取締役管理本部長 田原 富夫
T E L 06-6449-6121 (代表)

当社施設における塩素ガス発生について

2019年11月29日（金）15時30分頃、当社事業所の施設内におきまして、異臭（ガス）が発生いたしました。

近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑・ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。なお、現在判明している状況につきまして、下記の通りご報告いたします。

記

1. 発生日時
2019年11月29日（金）15時30分頃
2. 発生場所
J S S 中川スイムスクール（愛知県名古屋市中川区高畑5-37）
3. 原因
プール消毒用の塩素タンクに、プール水の浄化用酸性薬剤を誤混入した為、塩素ガスが発生したものであります。
4. 被害状況
施設内にいた会員7名とスタッフ1名が目・のどの痛み、咳等の症状を訴え、病院に搬送されましたがいずれも軽症となっております。
5. 再発防止
今後につきましては、事態の詳細を把握するとともに薬剤の取り扱いマニュアルを見直し、なお一層の安全管理を徹底いたします。
6. 業績への影響
当該事業所におきましては、専門業者による施設の洗浄および保健所の最終確認を経て、本日午後営業再開を予定しております。
業績への影響は軽微であると考えておりますが、改めて開示が必要な事項が生じました際には、別途速やかにお知らせいたします。

以 上