



令和4年7月19日

各 位

会社名 木村化工機株式会社
代表者 代表取締役
取締役会長兼取締役社長 小林康眞
(コード番号 6378 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部門長 糸 芳明
TEL. 06-6488-2501

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の
定常臨界実験装置 (STACY) 施設の機器製作に係る
当社尼崎工場における不適合発生のお知らせ

当社は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」といいます。）から、定常臨界実験装置 (STACY) の更新改造工事の一部を、元請負人である富士電機株式会社（以下「富士電機」といいます。）から受注し、当社尼崎工場にて機器製作を進めています（受注金額：約2億円）。

今般、STACY 更新改造に係る上記受注に基づき製作しているダンプ槽^{*1}の支持脚（炭素鋼製）について、令和4年7月7日に当社尼崎工場において原子力機構の工場立会検査を受検したところ、原子力機構及び富士電機が令和4年2月に材料確認検査を行ったものと異なる部材が取り付けられていることの指摘を受けました。その原因について現在調査中であり、

当社は今後、独立した専門家を含めた調査委員会を設けて調査を行うなど、原因究明及び再発防止対策を進めていく所存です。

本件により業績に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、適時適切に開示いたします。株主及び関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以 上

*1 炉心に供給する減速材（軽水）を貯留する6 m³の鋼製堅型円筒形タンク。「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に基づく第4種容器。