



2023年1月30日

各 位

会 社 名 関西電力株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 森 望  
(コード：9503 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 経理部長 上西 隆弘  
T E L 050-7105-9084

### 高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉）は、定格熱出力一定運転中、本日15時21分、「PR中性子束急減トリップ<sup>※</sup>」の警報が発信し、原子炉が自動停止しました。

原因については、現在、調査中です。

なお、環境への放射能の影響はありません。

今後、業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

※ 運転中の中性子を測定する検出器が4つ設置されている。中性子検出に異常があった場合、警報が発信する。

以 上

添付資料：高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

# 高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

## 事象概要

