



2023年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代 表 者 代表取締役社長 巻 野 徹
コード番号 5391 (東証スタンダード)
問合せ先 総 務 部 長 澤井 隆司
電話番号 045 - 503 - 5760

当社製品「F Pエフジーボード」を使用した耐火間仕切壁の 耐火性能基準不適合のおそれについて

当社が製造した下記に該当する「F Pエフジーボード」を使用した耐火間仕切壁について1時間耐火性能基準に適合しないおそれがあるため、お知らせいたします。

記

1. 該当製品

2022年1月10日製造 F Pエフジーボード (パルプ混入せっこう板)
納材枚数 1,250枚
納材物件数 18件
納材期間 2022年5月～2022年11月

2. 内容

当社の社内試験において、2022年1月10日に製造した当社製品「F Pエフジーボード」を使用した1時間耐火構造間仕切壁(非耐力)、製品名「F Pエフジーボード耐火60」が、1時間耐火性能基準を満たさないおそれがあることが判明いたしました。

該当製品をご使用のお客様へは施工仕様の調査を実施し、個別物件ごとに確認を行い、発注者、設計関係者及び施工事業者と協議し、改修等を含め誠意を持って対応させていただきます。

対象となるお客様には、お手数をおかけして誠に申し訳ございませんが、当社よりご連絡いたしますので、調査にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

3. 業績への影響

当期の連結業績への影響につきましては精査中であります。今後適時開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】
品質保証部
TEL : 045 - 503 - 5768

以 上