



2024年3月14日

各位

会社名 電源開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 菅野 等
(コード：9513、東証プライム)
問合せ先 広報部広報室(報道)総括マネージャー
村上 隆
(電話：03-3546-9378)

橘湾火力発電所 1号機の運転停止について

2024年2月15日に発生した橘湾火力発電所1号機の運転停止に関する概要及び今後の見通しについてお知らせいたします。


1. 本事象の概要

橘湾火力発電所1号機において、運転中に高温再熱蒸気管から蒸気漏れを確認したことから、2月15日に運転を停止しました。

これまでの点検の結果、高温再熱蒸気管の一部にき裂が確認されました。き裂が発生した原因については、現在も調査中です。

復旧に向けて、き裂が確認された配管を取り替えることとしており、運転再開は2025年2月末頃を見込んでおりますが、運転再開時期に変更がある場合は、判明次第お知らせいたします。

【橘湾火力発電所1号機 蒸気フロー図】



(橘湾火力発電所の概要)

場所	徳島県阿南市
燃料	石炭
出力	1号機：105万kW、2号機：105万kW
運転開始年月日	1号機：2000年7月、2号機：2000年12月

2. 今後の見通し

業績に与える影響につきましては調査中のため、判明次第お知らせいたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2023年10月31日公表分) 及び前期連結実績 (百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2024年3月期)	1,307,000	87,000	97,000	67,000
前期連結実績 (2023年3月期)	1,841,922	183,867	170,792	113,689

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により予想と異なる可能性があります。