



2024年5月9日

各位

会社名 電源開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 菅野 等  
(コード：9513、東証プライム)  
問合せ先 広報部広報室(報道)総括マネージャー  
村上 隆  
(電話：03-3546-9378)

(開示事項の経過) 橘湾火力発電所1号機の運転停止について

2024年3月14日に公表いたしました「当社橘湾火力発電所1号機の運転停止」について、現在の状況および今後の見通しについてお知らせいたします。

1. 現在の状況

2024年2月15日に発生した橘湾火力発電所1号機の運転停止については、同号機の高温再熱蒸気管の一部にき裂が確認されました。現在、き裂が発生した原因について引き続き調査中です。

2. 今後の見通し

2024年5月9日現在の復旧計画は、き裂が確認された配管を取り替えることとしております。発電所の運転再開見込みは、公表しております2025年2月末からの変更はありません。これによる当期連結業績における営業利益への影響額は、売上高の減少や復旧費用の計上による180億円を見込んでおります。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2024年5月9日公表分) 及び前期連結実績 (百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2025年3月期)	1,155,000	64,000	62,000	42,000
前期連結実績 (2024年3月期)	1,257,998	105,704	118,535	77,774

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により予想と異なる可能性があります。