



2025 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 アストマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
(東証スタンダード・コード7162)
問合せ先 執行役員 西 潟 しのぶ
(電 話 03-5447-8400)

2026 年 3 月期 4 月度の発電状況のお知らせ

当社グループが保有する太陽光発電所の 2026 年 3 月期 4 月度の発電状況を、以下のとおりお知らせいたします。

1. 発電所別実績

発電所名	パネル 出力 (MW)	発電量(kWh)	CO2 削減効果 (kg-CO2) (注 1)
① 八戸八太郎山ソーラーパーク (青森県)	1.3	116,681	64,175
② あくとソーラーパーク (栃木県)	1.2	139,346	76,640
③ くまもとんソーラープロジェクト (熊本県)	8.1	989,440	544,192
④ 石岡ソーラーパーク East (茨城県)	0.3	29,859	16,422
⑤ 大田原市亀久太陽光発電所 (栃木県)	2.1	264,070	145,239
合計	13.0	1,539,396	846,668

(注) 1. 環境省の制定する「CO2 削減効果算定マニュアル」に基づき算出し、端数は四捨五入しています。
CO2 排出係数 (代替値): 0.55kg-CO2/kWh

2. 出力抑制の状況

① 八戸八太郎山ソーラーパーク (青森県)

	2025 年									2026 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
回数	5											

②くまもとんソーラープロジェクト (熊本県)

	2025 年									2026 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
回数	0											

(注) 当社グループの持分は、2025 年 1 月 21 日までは 50.04%、1 月 22 日以降は 100%であります。

3. 発電量実績の累計

	発電所数	パネル出力 (MW)	発電量(kWh) (調整量を含む)	オンライン 代理制御(注2) 調整電力量(kWh)	C02削減効果 (kg-C02) (調整量を含む)
2025年4月	5	13.0	1,539,396		846,668
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
2026年1月					
2月					
3月					
合計	-	-	1,539,396		846,668

(注) 2. オンライン代理制御とは、オンライン制御事業者がオフライン制御事業者の代わりに出力制御を行い、オフライン制御事業者がオンライン事業者に対価を支払う、経済的出力制御のことです。

参考) 出力制御について - 資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_syuturyokuseigyo.html

(参考) 前年度実績

	発電所数	パネル出力 (MW)	発電量(kWh) (調整量を含む)	オンライン 代理制御調整 電力量(kWh)	C02削減効果 (kg-C02) (調整量を含む)
2024年4月	5	13.0	854,509	△ 127,791	469,980
5月	5	13.0	1,385,575	△ 244,842	762,066
6月	5	13.0	1,266,545	△ 57,480	696,600
7月	5	13.0	1,296,797	0	713,238
8月	5	13.0	1,580,685	0	869,377
9月	5	13.0	1,463,736	△ 1,338	805,055
10月	5	13.0	984,502	△ 23,211	541,476
11月	5	13.0	920,378	△ 33,936	506,208
12月	5	13.0	931,733	△ 16,754	512,453
2025年1月	5	13.0	983,850	△ 48,659	541,118
2月	5	13.0	<u>1,131,070</u> (注3)	<u>△ 19,855</u>	<u>622,089</u>
3月	5	13.0	1,198,973		659,435
合計	-	-	13,998,353	△ 573,866	7,699,094

(注) 3. オンライン代理制御が適用され、前回開示内容から変更した箇所には下線を付しています。2025年2月の発電量(kwh)につきまして、オンライン代理制御調整電力量を反映した実質発電量は1,150,925kwhから1,131,070kwhとなり、1.7%減少しました。

以上